


Испытательная лаборатория «ОНИКС»
Общества с ограниченной ответственностью «Открытый Сертификат»
(ИЛ «ОНИКС»)

Россия, 119311 г. Москва, проспект Вернадского, дом 15, комната 1
Телефон: +7 (499) 709 89 27
Email: ilns@ocert.ru

Свидетельство (Аттестат аккредитации) № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02 от 3.06.2019,
выдан СДС «ОНПС» (зарегистрирована в едином реестре СДС за № РОСС
RU.32069.04ОПС0 от 29.03.2019 года)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ «ОНИКС»




М.П.

Раздельнов В.А.
26.08.2022

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 70960.260822

Объект испытаний:	Люк смотровых колодцев
Изготовитель:	ООО «МОНОЛИТ»
Место нахождения:	153000, Ивановская Область, г.о. Иваново, г Иваново, ул Багаева, дом 6Б, офис 2
Заказчик:	Совпадает с изготовителем

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения
испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые
испытаниям.

Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям: ГОСТ 3634-2019, ГОСТ 8591-76, ГОСТ 8850-80, РСТ РСФСР 678-82, ГОСТ 1412-85

Сведения об акте отбора образцов (проб): № 7096 от 19 августа 2022 года

Условия окружающей среды: температура (20...22)⁰С, влажность (46...48)%, давление (744-746) мм. рт. ст.

Условные обозначения в протоколе:

НС – не соответствует

С – соответствует

НП – требования не применяются к испытываемому объекту

Результаты испытаний:

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Номинальная нагрузка, кН	ГОСТ 3634-2019	15	15
Полное открытие, мм, не менее	ГОСТ 3634-2019	450	460
Глубина остановки крышки в корпусе, мм, не менее	ГОСТ 3634-2019	20	32
Масса общая, кг	ГОСТ 3634-2019	40	40
Отливки	ГОСТ 3634-2019	не должны иметь дефектов, снижающих их прочность	Соответствует требованию
Верхние поверхности всех типов крышек люков	ГОСТ 3634-2019	должны быть рельефными.	Соответствует требованию
Высота рельефа для номинальной нагрузки до 250 кН, мм	ГОСТ 3634-2019	2-6	4
Конструкция люков	ГОСТ 3634-2019	должна предусматривать не менее одной впадины, отверстия	Соответствует требованию

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
		или зацепа, предназначенных для возможности открывания крышки.	
Крышки люков	ГОСТ 3634-2019	должны свободно входить в соответствующие им корпуса.	Соответствует требованию
Зазор между ними по периметру	ГОСТ 3634-2019	не должен превышать 3 мм на сторону.	2 мм
Крышки люков (кроме водопроводных)	ГОСТ 3634-2019	должны иметь отверстие диаметром не менее 20 мм для отбора проб загазованности колодцев.	Соответствует требованию
Крышки люков	ГОСТ 3634-2019	должны плотно прилегать к соответствующим опорным поверхностям их корпусов	Соответствует требованию
Посадочные поверхности корпуса и крышки люков	ГОСТ 3634-2019	должны обеспечивать устойчивость и бесшумность использования при наезде транспорта (исключить качение).	Соответствует требованию

Заключение:

По результатам проведенных испытаний объект испытаний, Люк смотровых колодцев, изготовитель: ООО «МОНОЛИТ», соответствует требованиям ГОСТ 3634-2019, ГОСТ 8591-76, ГОСТ 8850-80, РСТ РСФСР 678-82, ГОСТ 1412-85 по проверенным показателям.

Испытатель



Горянкин Н.А.

Конец протокола испытаний